


Confinement des allées Elevate

Boîte de contrôle



Aperçu du produit

Le boîtier de contrôle de confinement d'allée est une solution polyvalente et efficace pour alimenter et gérer les dispositifs essentiels dans les systèmes de confinement d'allée. Il s'intègre parfaitement aux serrures électromagnétiques des puits de lumière, à l'éclairage des allées, aux portes coulissantes, aux systèmes de contrôle d'accès, etc.

De conception plate et compacte, il est conçu pour être compatible avec les installations de portes coulissantes de confinement d'allée. Le boîtier de commande n'occupe aucun espace en U du rack, car il est installé discrètement à l'intérieur du châssis de la porte avant, ce qui optimise à la fois l'espace et la fonctionnalité. Idéal pour gérer plusieurs systèmes dans l'allée froide, ce boîtier de contrôle offre une approche rationalisée et peu encombrante de la gestion du confinement des allées.

- ✓ Contrôle intégré à la carte PCB
- ✓ Liaison avec l'éclairage d'ambiance
- ✓ Alimentation électrique et contrôle des composants de l'enceinte de confinement
- ✓ Commande de réarmement des puits de lumière pour les puits de lumière automatiques
- ✓ Compatible avec la porte coulissante d'allée


Spécifications des produits

Fonctionnalité	Valeurs
Tension d'entrée	200~240VAC
Tension de sortie	DC 24V
Dispositifs pris en charge	Serrure électromagnétique de puits de lumière, éclairage, contrôle d'accès aux portes coulissantes, etc.
Liaison des alarmes incendie	Prend en charge le signal 24V
Niveau IP	IP20
Matériau	SPCC
Type de surface	Revêtement en poudre
Couleur	Noir/Blanc
Numéro RAL	9005/9003

Caractéristiques du produit expliquées

- ✓ Intégration transparente avec les serrures électromagnétiques des puits de lumière, l'éclairage des allées, les portes coulissantes et les systèmes de contrôle d'accès
- ✓ La petite taille de seulement 46 mm permet une installation discrète dans le cadre de la porte coulissante.
- ✓ Fournit un lien de contrôle pour l'éclairage, le système de surveillance et les fonctions de contrôle de l'allée froide via l'hôte de contrôle.

Dessin du produit



Normes de produits

Norme applicable	Description
Directive 2008/98/EC (WFD)	Directive-cadre sur les déchets — conforme. Mise en œuvre au Royaume-Uni par le Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Conforme ; le produit ne contient pas de SVHC (Substances extrêmement préoccupantes) telles que définies à l'article 33(1) de REACH. Les obligations de soumission sont respectées au titre de REACH UE et REACH Royaume-Uni.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Règlement de l'UE relatif aux polluants organiques persistants (POP) — conforme. Pour la Grande-Bretagne, la conformité est alignée sur le Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques — conforme. Applicable dans les États membres de l'UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Directive modifiant la Directive 2011/65/UE afin d'ajouter quatre phtalates (DEHP, BBP, DBP, DIBP) à l'annexe II — conforme.
UK SI 2012 No. 3032	Règlement 2012 relatif à la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (UK RoHS) — conforme pour la Grande-Bretagne. Droit de l'UE conservé, tel que modifié par le Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.

Tableau des numéros de pièces

Numéro de pièce	Description
579-100	Elevate Cold Aisle Containment Control Box