

System kanałów kablowych Elevate Fibre LSZH Klips mocujący kanał



Opis produktu

Systemy kanałów kablowych Elevate Fibre są wykonane z materiału LSZH (Low Smoke Zero Halogen), co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i wydajności w krytycznych środowiskach. Materiał LSZH znacznie ogranicza emisję toksycznych i korozyjnych gazów w przypadku pożaru, dzięki czemu idealnie nadaje się do stosowania w ograniczonych przestrzeniach, takich jak centra danych, tunele i budynki użyteczności publicznej. Ta cecha nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale także zapewnia zgodność z rygorystycznymi przepisami przeciwpożarowymi.

Dostępny w szerokiej gamie rozmiarów system kanałów Elevate jest zaprojektowany tak, aby pomieścić różne ilości kabli, zapewniając elastyczność i skalowalność infrastruktury sieciowej. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zarządzać małą wiązką kabli, czy dużą ilością, nasz system kanałów zapewnia idealne dopasowanie. Ponadto rozwiązanie Elevate obejmuje szeroką gamę akcesoriów, w tym kolanka, trójniki i złącza, aby spełnić różnorodne wymagania projektowe i ułatwić instalację i konserwację. Ta wszechstronność zapewnia, że nasz system kanałów może być płynnie zintegrowany z dowolnym układem sieci, zapewniając niezawodne i wydajne rozwiązanie dla potrzeb zarządzania kablami światłowodowymi.

✓ Stal ocynkowana

✓ Łatwy montaż

✓ Szeroki wybór rozmiarów i akcesoriów


✓ Pomoc w projektowaniu w Wielkiej Brytanii

Specyfikacje produktu

Cechy	Wartości
Kolor	Srebro
Materiał	Stal
Rodzaj materiału	Ocynkowana


460-XBOLT-XL	
Długość	44 mm
Szerokość	8 mm
Waga	112 g

Cechy produktu



Umożliwia przykręcenie przewodów wentylacyjnych dowolnej wielkości do wsporników Unistrut.

Rysunek produktu



Normy dotyczące produktu

Obowiązująca norma	Description
Directive 2008/98/EC (WFD)	Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów — zgodność. Wdrożona w Wielkiej Brytanii poprzez Waste (England and Wales) Regulations 2011 (SI 2011 No. 988).
ECHA SCIP Database	Zgodne; produkt nie zawiera SVHC (substancji wzbudzających szczególnie duże obawy) zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia REACH. Spełniono obowiązki zgłoszeniowe wynikające z REACH UE oraz REACH Wielkiej Brytanii.
Regulation (EU) 2019/1021 (POPs)	Rozporządzenie UE w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP) — zgodność. Dla Wielkiej Brytanii zgodność jest zapewniona zgodnie z Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020 (SI 2020 No. 1355).
Directive 2011/65/EU (RoHS II)	Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym — zgodność. Obowiązuje w państwach członkowskich UE.
Directive (EU) 2015/863 (RoHS III)	Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE poprzez dodanie czterech ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP) do załącznika II — zgodność.
UK SI 2012 No. 3032	Rozporządzenie z 2012 r. dotyczące ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (UK RoHS) — zgodne dla Wielkiej Brytanii. Zachowane prawo UE, zmienione przez Product Safety and Metrology (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019.
IEC 60754-2:2014	Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów kablowych – Część 2: Oznaczanie kwasowości (na podstawie pomiaru pH) oraz przewodności
IEC 61034-2:2005+A2:2020	Pomiar gęstości dymu wydzielanego podczas spalania kabli w określonych warunkach – Część 2: Metoda badania i wymagania

Tabela numerów części

Numer części	Opis
460-XBOLT-XL	Podwyższona długa śruba do kanałów światłowodowych do zacisku Strut Clip